

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 2-294-05-06 от 12.01.2012

- 1. Наименование образца (пробы):** Составы ремонтные гидроизолирующие на цементной основе: СРГ-2.
- 2. Дата изготовления *:** 01.12.2011г.
- 3. Изготовитель *:** Общество с ограниченной ответственностью Кальматрон-Н; г.Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 165, офис 320.
- 4. Объем партии *:** серийное пр-во.
- 5. Цель отбора:** по заявке.
- 6. Наименование объекта:** ООО Кальматрон-Н.
- 7. Адрес объекта:** НСО, г. Новосибирск, Немировича-Данченко, д. 165, офис. 320.
- 8. Место (адрес) отбора:** склад предприятия; НСО, г. Новосибирск, Тюменская, д. 14.
- 9. Для экспертизы представлены документы:**
- протокол лабораторных исследований и испытаний № 4 от 11.01.2012г., выдан ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области".
- 10. При экспертизе использованы нормативные документы:** Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Решение Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299.
- 11. Заключение:** По результатам лабораторных исследований представленного образца продукции установлено: эффективная удельная активность не превышает 370 Бк/кг, что соответствует "Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)", глава II, раздел 11, п.12, утвержденным Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299. Продукция соответствует 1 классу строительных материалов и может применяться для всех видов строительства.

Зав. отделом обесп. работ по сан.-эпид.
экспертизе:



Н. Г. Дорофеева.