

**Экспертное заключение**  
по результатам лабораторных исследований и испытаний  
№ 2-295-05-07 от 12.01.2012

1. **Наименование образца (пробы):** Упрочнитель бетона.
2. **Дата изготовления \*:** 01.12.2011г.
3. **Изготовитель \*:** Общество с ограниченной ответственностью Кальматрон-Н;  
г.Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 165, офис 320.
4. **Объем партии \*:** серийное пр-во.
5. **Цель отбора:** по заявке.
6. **Наименование объекта:** ООО Кальматрон-Н.
7. **Адрес объекта:** НСО, г. Новосибирск, Немировича-Данченко, д. 165, офис. 320.
8. **Место (адрес) отбора:** склад предприятия; НСО, г. Новосибирск, Тюменская, д. 14.
9. **Для экспертизы представлены документы:**  
- протокол лабораторных исследований и испытаний № 16454 от 10.01.2012г.,  
выдан ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области".
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Решение Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299.
11. **Заключение:** По результатам лабораторных исследований представленного образца продукции установлено: эффективная удельная активность не превышает 370 Бк/кг, что соответствует "Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)", глава II, раздел 11, п.12, утвержденным Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299. продукция соответствует 1 классу строительных материалов и может применяться для всех видов строительства.

Зав. отделом обесп. работ по сан.-эпид.  
экспертизе:



Н. Г. Дорофеева.